СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-PL.ПБ68.В.02599/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛПК» (ООО «ЛПК»). ОГРН: 1197746062689, ИНН: 7743290140.
Место нахождения (юридического лица): 125438, Россия, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63б, стр. 1, эт 1 пом IV ком 14г.
Адрес места осуществления деятельности: 127495, Россия, г. Москва, Долгопрудненское шоссе дом 3, этаж 7, помещение XVII, комната 7.03.3.
Телефон: + 7-(499)-965-60-23, адрес электронной почты: irina.devyatkina@salag.com.
Договор № 08/2024/EUR/OTP от 19.08.2024 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Salag spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.
Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Польша, ul. Szafirowa 5, 16-400 Suwałki, POLAND.
Координаты ГЛОНАСС: 54.053378°, 22.899505°.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121108, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ш. Рублёвское, д. 21, помещ. 43Н. ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info.pskpb@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные: плинтус, на основе поливинилхлорида, коллекций: LIMA, TANGO, NG62, NG80, NGF56 или вспененного поливинилхлорида, коллекций: ALPHA, ALPHA LT, BRAVO, толщиной стенки от 0,35 до 6 мм, плотностью от 600 до 1450 кг/м^3, окрашенные и неокрашенные, выпускаемые по технической документации изготовителя «Изделия профильно-погонажные» дата утверждения 16.09.2022 г.

код ОКПД 2 — 22.23.19.000

код ТН ВЭД — 3925 90 800 9

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-337/07-2026 от 24.07.2026, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта о результатах анализа состояния производства № 01-ОС/04-05/26 от 28.05.2026, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены согласно Приложению № 1 на 1 листе.
Условия хранения: Температура 5–30°С (оптимальная 15–25°С). Влажность 30–70% относительной влажности.
Укладка: горизонтальная, ровная по всей длине – не разрешается вертикально или по диагонали. Основа: на полках или поддонах. Солнечный свет: защищать от прямого УФ-излучения. Источники тепла: минимум 0,5 м от радиаторов – ПВХ деформируется от тепла.
Упаковка: в оригинальных картонных коробках до установки.
Гарантийный срок хранения: 2 года.
Дата изготовления единицы продукции – 09.08.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.07.2026 по 27.07.2031

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Цидилов Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-PL.ПБ68.В.02599/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Показатели пожарной опасности изделий профильно-погонажных: плинтус, на основе поливинилхлорида, коллекций: LIMA, TANGO, NG62, NG80, NGF56, окрашенные и неокрашенные:

Обозначение документа	Наименование документа	Подтверждаемые требования
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 – Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 4.18 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 4.20 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

Показатели пожарной опасности изделий профильно-погонажных: плинтус, на основе вспененного поливинилхлорида, коллекций: ALPHA, ALPHA LT, BRAVO, окрашенные и неокрашенные:

Обозначение документа	Наименование документа	Подтверждаемые требования
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 – Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 4.18 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 4.20 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Цидилов Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество)